



**ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
7ª Seção do Estado-Maior**



ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 003-18

Procedimentos referentes às exigências estruturais para arquibancadas em ocupações de divisão F-3 (Centro esportivo e de exibição) quando subsidiária às ocupações principais do grupo E (Educativo e cultura física).

Considerando os conceitos de ocupação principal, ocupação secundária, ocupação subsidiária e ocupação mista;

Considerando a necessidade de padronização de análises de PSCIP e vistorias quando há a presença de ginásios, quadras poliesportivas ou assemelhados com arquibancadas (divisão F-3), ocupação subsidiária às ocupações principais do grupo E;

Considerando a necessidade de esclarecimento das notas “d” e “e” da Tabela 3 do Anexo C da NPT 011 – Saídas de emergência, que trata dos tipos de escadas de emergência por ocupação;

Considerando a necessidade de esclarecimento quanto a aplicação dos itens 2.1 e 2.1.1 da NPT 012 - Centros esportivos e de exibição – requisitos de segurança contra incêndio, quando se tratar de ocupação da divisão F-3 subsidiária às ocupações principais do grupo E;

A Chefia da BM/7-CCB orienta às Seções de Segurança Contra Incêndio e Pânico das Unidades Operacionais quanto aos seguintes procedimentos:

1. As arquibancadas das ocupações da divisão F-3, subsidiárias às ocupações do grupo E, constituídas de até 05 patamares e população, definida conforme item 7.1.3 e 7.1.4 da NPT 012, de até 500 pessoas deverão ser dimensionadas e estruturadas aplicando-se somente os itens 5.2, 6.2 e 6.4 da NPT 12.

2. As arquibancadas que não se enquadram nas condições do item 1, deverão ser dimensionadas integralmente conforme a NPT 012.

3. Nos casos dos itens 1 e 2, com população total do recinto inferior a 2500 pessoas, o dimensionamento das saídas de emergência será realizado conforme a NPT 011 – Saídas de emergência.

4. Nas ocupações da divisão F-3, subsidiárias às ocupações do grupo E, com população total do recinto igual ou superior a 2500 pessoas, deverão ter as arquibancadas e saídas de emergência dimensionadas integralmente conforme a NPT 012.

Curitiba, 27 de Fevereiro de 2018.

Maj. QOBM Gerson **Gross**,
Chefe da BM/7-CCB.